

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
(Депмелиорация)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
по Калининградской области
(ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз»)

236022, г. Калининград,
ул. Космонавта Леонова, 18
телефон/факс: (4012) 91-66-43, 21-17-39
E-mail: amber7@baltnet.ru

Генеральному директору
ООО «Терра-Запад Плюс»
А.Л. Оганисяну

« 18 » 04. 2013г. № 439

На № 6/н от 06.05.2013г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на сброс очищенных сточных вод в водоприемник МПОО-11 (р. Гурьевка)
через канал МПОО-11-2 у пос. Авангардное в Гурьевском муниципальном
районе.

Сброс очищенных сточных вод с максимальным расходом 38л/с согласовывается при выполнении следующих технических условий:

1. Конструкция водовыпускного сооружения на канале МПОО-11-2 должна обеспечить предотвращение размыва русла канала в месте сброса воды.

2. Ниже по течению канала от сброса очищенных сточных вод необходимо произвести очистку русла на длине, обеспечивающей бесподпорный режим работы канала.

3. Проект строительства водовыпускного сооружения и очистки канала следует согласовать с учреждением.

4. При производстве мелиоративных работ должен быть заключен договор с учреждением на ведение технического надзора.

5. В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации при сбросе очищенных сточных вод необходимо в установленном порядке получение решения о предоставлении водного объекта в пользование.

И.о. директора учреждения



В.Э. Смильгин

Исп. Пунтусов В.Г.
21-22-06