

Общество с ограниченной ответственностью  
«Зеленоградский водсервис»

Согласовано  
Глава администрации  
МО «Зеленоградский  
Городской округ»  
Кошевой С.А.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
на присоединение  
к сетям водоснабжения и водоотведения**

Объект строительства:

п. Малиновка

КН 39-05-010602 -1830  
Жилой дом блокированной застройки  
(секция)

**Халепо Алёна Витальевна**

**По водопроводу**

1. Спроектировать и проложить на глубину 1.5 м наружную систему водоснабжения к жилому дому (секции).
2. Осуществить прокладку водопровода от водопровода диаметром 160мм по ул. Морская пос. Малиновка трубопроводом ПЭ диаметром 160мм .
3. На линии установить пожарный гидрант. Запроектировать утепление фундаментной части секций от промерзания ввода. Точка подключения ввода в магистраль является границей эксплуатационной ответственности между застройщиком и ресурсоснабжающей организацией.
4. На месте ввода каждую блок-секцию, в доступном месте установить водомерный узел Ду 15мм сертифицированный на РФ.
5. После производства работ заключить договора на водоснабжение с предоставлением технической документации.
6. Гарантированный напор воды составляет 0,1 Мпа.

**По канализации**

1. Спроектировать и проложить наружную систему канализации к жилому дому (секции).
2. Врезку производить в существующий канализационный коллектор с установкой локальной КНС. Точку врезки согласовать с собственником сетей ОАО ОКОС.

Объем сброса сточных вод дополнительно согласовать с ОАО «ОКОС».

3. Спроектировать на месте врезки ревизионный колодец.

### По ливневой канализации

1. Спроектировать ливневую систему к жилому дому (секции).
2. Сброс ливневых стоков организовать через локальные очистные сооружения в р.Медвежья. Получить технические условия на сброс ливневых вод в ФГУ «Управление Калининградмелиоводхоз».

**В местах врезки в городские инженерные сети произвести восстановление дорожного покрытия.**

### Другие требования

До начала строительства рабочий проект согласовать с предприятием ООО «Зеленоградский водсервис» в 2 экземплярах, один из которых остается на предприятии.

1. В соответствии с п.20 «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации РФ» (с изм. от 3.08.2003г) предоставить:

2.1 Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

2.2 Топографическая съемка участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и подземными коммуникациями;

2.3 Сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

2.4 Сведения о назначении объекта, высоте и этажности здания;

3. **Технические условия являются неотъемлемой частью договора на подключение, действительны после заключения договора на технологическое присоединение (подключение) к центральным сетям водоснабжения и водоотведения).**

**По окончании работ предоставить в ООО «Зеленоградский водсервис» исполнительную съемку построенных инженерных коммуникаций.**

**Срок действия технических условий 2 года.**

Примечание: Данные технические условия выданы на проектирование и не являются разрешением на подключение к городскому водопроводу и канализации. Последнее выдается после согласования проекта водоснабжения и водоотведения.

Директор ООО «Зелводсервис»



Митренюк М.Л..

Согласно решению  
техсовета  
Гл. инженер

Капустин А.В.

Дата выдачи: 29.05.2020 г.